



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23331

от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир–Казмаляр, в центре села магазин «Универсам».

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):** 23331-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	23331-01/23
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	<b>Общее микробное число</b>	<b>200</b>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23332  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир – Казмаляр, в центре села магазин «Универсам».

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


ав, отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	23332-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общее микробное число</b>	<b>180</b>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23333  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир– Казмаляр, во дворе администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	23333-01/23
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	98	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	1,3	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23334  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир – Казмаляр, во дворе администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.  
**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**





Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	23334-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общее микробное число</b>	<b>100</b>	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	<b>Обобщенные колиформные бактерии</b>	<b>1,0</b>	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О; Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23335  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир–Казмаляр, башня.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.  
**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу


**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	23335-01/23
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23336  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №2.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир – Казмаляр, башня.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**





Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	23336-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	







Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23337  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Кучун– Казмаляр, по трассе.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

заг. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*С. Курбанова*

Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	23337-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	







Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 23338  
от 27.11.2023г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Кучун-Казмаляр, ФАП.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.  
**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**





Курбанова П.3.

Код пробы (образца):	23338-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	







Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 23339  
от 27.11.2023г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Газардкам, в центре села.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.  
**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	23339-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	<b>Обобщенные колиформные бактерии</b>	<b>2,3</b>	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23340  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Газардкам, во дворе Гамидовых.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):** 23340-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


сод. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	23340-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	<b>Обобщенные колиформные бактерии</b>	<b>2,0</b>	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23341  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир– Казмаляр, в центре села магазин «Универсам».

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное**


**за формирование протокола:**

за: отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	23341-01/23
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2024 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23342  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир– Казмаляр, во дворе администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав.отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



Код пробы (образца):	23342-01/23
-------------------------	-------------


Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/219832473	20.11.2024 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись Курбаналиева А. Э.
--	-------------------------------








Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23343  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение. Проба №1.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Капир– Казмаляр, Башия.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.  
**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):** 23343-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.





					Код пробы (образца):	23343-01/23
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16	
5.	Алюминий	<0,04	0,2	мг/л	ГОСТ 18165-14	
6.	Железо (суммарно)	<0,1	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72	
7.	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
8.	Марганец (суммарно)	<0,01	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014	
9.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
10.	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72	
11.	Мышьяк (суммарно)	<0,001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
12.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	5,1±0,8	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014	
13.	Нитриты	<0,003	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014	
14.	Ртуть (суммарно)	<0,00005	0,0005	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
15.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
16.	Сульфаты	111±17	500	мг/л	ПНДФ 14.1:2.159-2000	
17.	Фториды	0,16±0,02	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89	
18.	Хлориды	<10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75	

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственн ой поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 3	20.11.2024 г.
2	Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab	0,0001мг/мл	№ 427	№ С-АГ/21-11- 2022/21983247 4	20.11.2024 г.

**Исследования проводили:**

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись Курбаналиева А. Э.
--	-------------------------------







Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23344  
от 27.11.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Капир - Казмалярский»,  
с. Кучун– Казмаляр, по трассе.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.11.2023г 08ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.11.2023г 16ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Кадыров В.И.

**Основание для отбора:** договор № 67/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Капир - Казмалярский», 368797, РД, Магарамкентский район, село Капир - Казмаляр.

**Код пробы (образца):** 23344-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

 зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ВРИО руководителя ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



  
Курбанова П.З.

		Код пробы (образца):		23344-01/23	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ -54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/219832473	20.11.2024 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Курбаналиева А. Э.	

